

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 24-08-002

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106030-QB02

产品代码 V506

供货数量 1套

供货批号 R101

质量部 结论	合格	检验员签章:  2024年08月20日
主管领导 结论	合格	主管领导签章:  2024年08月20日



填单日期: 2024.08.20


自检报告


零件编号		零件名称				图纸版本		车型	
1106010-QB02		燃油泵带油位传感器总成				A		V506-QB02	
供应商代码		供应商名称				外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
检查项目		标准值	2			结果	备注		
1	外观检查								
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物,同时不允许有损伤、裂纹、裂痕,镀层表面应光亮、均匀、致密,不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格			合格			
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总管路和电气连接部位应牢固、可靠,无任何缺陷。	合格			合格			
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格			合格			
2	尺寸					合格			
2.1	法兰盘外径	$\Phi 152 \pm 1$	152.10			合格			
2.2	法兰密封外径	$\Phi 129.5 \pm 0.5$	129.68			合格			
2.3	法兰裙边高度	15 ± 0.5	15.16			合格			
2.4	法兰盘厚度	3 ± 0.2	3.04			合格			
2.5	自由高度	350 ± 10	348.50			合格			
2.6	出油管外径	$\Phi 9.49 \pm 0.06$	9.476			合格			
2.7	出油管止口外径	$\Phi 12.94 \pm 0.21$	12.95			合格			
2.8	出油管长度	21.12 ± 0.25	21.12			合格			
2.9	接插件长度	32.7 ± 0.1	32.73			合格			
2.10	接插件宽度	10 ± 0.1	10.02			合格			
2.11	远端引射外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.908			合格			
2.12	远端引射管止口尺寸	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.91			合格			
2.13	法兰盘平面度	≤ 0.8	0.556			合格			
2.14	加热管凸台外径	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.92			合格			
2.15	加热管外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.895			合格			
3	材料								
3.1	POM	F20-02/M90-44	供应商提供材质报告						
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL	供应商提供材质报告						

自检报告

零件编号	零件名称				图纸版本	车型		
1106010-QB02	燃油泵带油位传感器总成				A	V506-QB02		
供应商代码	供应商名称				外观	尺寸	材料	性能
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
检测项目	标准值	2				结果	备注	
4	性能							
4.1	油位器性能	9.7±2mm 370±2Ω	369.8			合格		
		30.7±2mm 350.8±2Ω	350.5			合格		
		64.2±2mm 316±2Ω	315.9			合格		
		96.7±2mm 281.2±2Ω	281.2			合格		
		128.3±2mm 246.7±2Ω	246.8			合格		
		159.2±2mm 212.2±2Ω	212.5			合格		
		189.7±2mm 177.4±1.5Ω	177.9			合格		
		220.8±2mm 142.6±1.5Ω	143.1			合格		
		252±2mm 107.8±1.5Ω	108.4			合格		
		284±2mm 73±1.5Ω	73.6			合格		
		313.9±2mm 40±1.5Ω	40.9			合格		
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,	218.7			合格		
			13.42			合格		
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,	176.2			合格		
			12.18			合格		
	电压: 8±0.1V, 压力300 ¹⁰ KPa, 流量≥40L/H	120.2			合格			
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏	合格			合格		
4.4	管路连接气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa 充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa	0.313			合格		
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格			合格		
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;	合格			合格		

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员:  日期: 2024/8/20

供应商批准:  日期: 2024/8/20