

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 24-08-002

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB01

产品代码 V506

供货数量 1套

供货批号 RH01

质量部 结论	合格	检验员签章:  2024年08月25日
主管领导 结论	合格	主管领导签章:  2024年08月25日

填发单位公章:




填单日期: 2024.08.25

自检报告

零件编号	零件名称	图纸版本	车型
1106010-QB01	燃油泵带油位传感器总成	A	V506-QB01
供应商代码	供应商名称	外观	尺寸
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		材料	性能
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

检查项目	标准值	2	结果	备注
1	外观检查			
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格	
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成的管路和电气连接部位应牢固、可靠，无任何缺陷。	合格	
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格	
2	尺寸			
2.1	法兰盘外径	$\Phi 152 \pm 1$	152.08	合格
2.2	法兰密封外径	$\Phi 129.5 \pm 0.5$	129.40	合格
2.3	法兰裙边高度	15 ± 0.5	15.04	合格
2.4	法兰盘厚度	3 ± 0.2	3.09	合格
2.5	自由高度	350 ± 10	352.92	合格
2.6	出油管外径	$\Phi 9.49 \pm 0.06$	9.484	合格
2.7	出油管止口外径	$\Phi 12.94 \pm 0.21$	12.94	合格
2.8	出油管长度	21.12 ± 0.25	21.18	合格
2.9	接插件长度	32.7 ± 0.1	32.76	合格
2.1	接插件宽度	10 ± 0.1	10.05	合格
2.11	远端引射外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.874	合格
2.12	远端引射管止口尺寸	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.93	合格
2.13	法兰盘平面度	≤ 0.8	0.577	合格
3	材料			
3.1	POM	F20-02/M90-44	供应商提供材质报告	
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL	供应商提供材质报告	

自检报告



注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果