

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 24-09-054

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB02

产品代码 V506-QB02

供货数量 1套

供货批号 R701

质量部 结论	合格	检验员签章:  2024年09月15日
主管领导 结论	合格	主管领导签章:  2024年09月15日

填发单位公章



填单日期: 2024.09.15

自检报告

自检报告

零件编号	零件名称	图纸版本	车型			
1106010-QB02	燃油泵带油位传感器总成	A	V506-QB02			
供应商代码	供应商名称	外观	尺寸	材料	性能	
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
检查项目	标准值	54 管 部			结果	备注
4	性能					
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	369.3		合格
		30.7±2mm	350.8±2Ω	350.0		合格
		64.2±2mm	316±2Ω	315.5		合格
		96.7±2mm	281.2±2Ω	280.9		合格
		128.3±2mm	246.7±2Ω	246.6		合格
		159.2±2mm	212.2±2Ω	212.2		合格
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	177.5		合格
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	142.8		合格
		252±2mm	107.8±1.5Ω	108.0		合格
		284±2mm	73±1.5Ω	73.4		合格
	313.9±2mm	40±1.5Ω	40.6		合格	
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,		226.4		合格
				13.41		合格
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,		176.3		合格
				12.03		合格
		电压: 8±0.1V, 压力300 ⁻¹⁰ KPa, 流量≥40L/H		129.8		合格
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏			合格	合格
4.4	管路连接气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa			0.491	合格
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象			合格	合格
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;			合格	合格

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: 12

供应商批准: 曹新文

日期: 2024/9/25

日期: 2024/9/25