

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 24-11-125

用户单位 吉林协展

产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB02

产品代码 V506-QB02

供货数量 1 套

供货批号 RL02

质量部 结论	合格	检验员签章:  2024年11月25日
主管领导 结论	合格	主管领导签章: 曹新文 2024年11月25日


填发单位公章:



填单日期: 2024-11-25

自检报告

零件编号							零件名称							图纸版本		车型	
1106010-QB02							燃油泵带油位传感器总成							A		V506-QB02	
供应商代码							供应商名称							外观	尺寸	材料	性能
LRC18							重庆万力联兴实业(集团)有限公司							☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值		125						结果	备注						
1	外观检查																
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物,同时不允许有损伤、裂纹、裂痕,镀层表面应光亮、均匀、致密,不得有白色腐蚀和红色锈迹。		合格						合格							
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总管路和电气连接部位应牢固、可靠,无任何缺陷。		合格						合格							
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。		合格						合格							
2	尺寸																
2.1	法兰盘外径	$\Phi 152 \pm 1$		152.16						合格							
2.2	法兰密封外径	$\Phi 129.5 \pm 0.5$		129.68						合格							
2.3	法兰裙边高度	15 ± 0.5		15.12						合格							
2.4	法兰盘厚度	3 ± 0.2		3.08						合格							
2.5	自由高度	350 ± 10		348.82						合格							
2.6	出油管外径	$\Phi 9.49 \pm 0.06$		9.493						合格							
2.7	出油管止口外径	$\Phi 12.94 \pm 0.21$		12.96						合格							
2.8	出油管长度	21.12 ± 0.25		21.10						合格							
2.9	接插件长度	32.7 ± 0.1		32.71						合格							
2.10	接插件宽度	10 ± 0.1		10.06						合格							
2.11	远端引射外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$		7.860						合格							
2.12	远端引射管止口尺寸	$\Phi 10.98 \pm 0.15$		10.96						合格							
2.13	法兰盘平面度	≤ 0.8		0.545						合格							
2.14	加热管凸台外径	$\Phi 10.98 \pm 0.15$		10.93						合格							
2.15	加热管外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$		7.916						合格							
3	材料																
3.1	POM	F20-02/M90-44		供应商提供材质报告													
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL		供应商提供材质报告													

自检报告							中国一汽 FAW GROUP				红旗新能源 HONGQI NEW ENERGY			
							第 1 页 共2页							
零件编号		零件名称					图纸版本		车型					
1106010-QB02		燃油泵带油位传感器总成					A		V506-QB02					
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能				
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司					☒	☒	☒	☒				
检查项目		标准值		125				结果	备注					
4	性能													
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	368.7				合格						
		30.7±2mm	350.8±2Ω	349.6				合格						
		64.2±2mm	316±2Ω	315.1				合格						
		96.7±2mm	281.2±2Ω	280.8				合格						
		128.3±2mm	246.7±2Ω	246.3				合格						
		159.2±2mm	212.2±2Ω	212.1				合格						
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	177.4				合格						
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	142.6				合格						
		252±2mm	107.8±1.5Ω	107.9				合格						
		284±2mm	73±1.5Ω	73.3				合格						
		313.9±2mm	40±1.5Ω	40.4				合格						
4.2	输油性能	电压：13.5±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥176L/H， 电流≤14A，		211.3				合格						
				13.92				合格						
		电压：12±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥145L/H， 电流≤13A，		168.2				合格						
				12.85				合格						
		电压：8±0.1V， 压力300 ⁻¹⁰ KPa， 流量≥40L/H		113.7				合格						
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下，油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏		合格				合格						
4.4	管路连接性气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连，施加检测气压：500±10KPa充气：2S 稳压：4S 检测：4S，允许压差：≤1.8KPa		0.437				合格						
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下，油标全过程转动过程中不得有卡滞现象		合格				合格						
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩，不能与线束和护套干涉；		合格				合格						
注：匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可，不需要在本报告中记录检测结果														
供应商检验人员： 					供应商批准： 									
日期：2024/11/25					日期：2024/11/25									